

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00527

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008464

ООО «Пенотерм». ОГРН 1097746822480.

Адрес: 129336, Российская Федерация, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.

Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Пенотерм». ОГРН 1097746822480.

Адрес: 129336, Российская Федерация, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.

Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯМатериалы листовые «ПОРИЛЕКС» марок НПЭ и НПЭ-Л, код ОК 005 (ОКП):
выпускаемые по ТУ 22.21.41-002-82799613-2017.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0019061.**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №РА0498-ВМ/18 от 13.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-002-82799613-2017.

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2008, № RU228405Q-U от 26.11.2013 года, выдан Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2018 по 13.07.2021Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00527

(обязательная сертификация)

№ 0019061

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Материалы листовые «ПОРИЛЕКС» марок НПЭ и НПЭ-Л, выпускаемые по ТУ 22.21.41-002-82799613-2017.	Группа горючести – ГЗ (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402- 96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ5.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия